

Информация о резерве мощности систем отопления по котельным МУ ТЭПП г.Арзамаса

по состоянию на 30.09.2016 года

Номер котельной	Адрес котельной	Установленная мощность (отопл), Гкал/час	Присоединенная нагрузка на отопление с $\kappa=1,1$, Гкал/час	Резерв мощности (+), дефицит (-), Гкал/час
Котельная №1	ул. Севастопольская, 3-Б	5,3	6,4548	-1,1548
Котельная №2	2-ой Полевой проезд, 14	6,46	6,6792	-0,2192
Котельная №3	ул. Мира, 12-А	5,69	8,10414	-2,41414
Котельная №4	ул. Красной милиции, 7	2,13	1,8205	0,3095
Котельная №5	ул. Калинина, 43/1	6,94341	8,66382	-1,72041
Котельная №6	пл. Соборная, 13-Б	1,8	1,6181	0,1819
Котельная №8	ул. Кирова, 56-Б	2,02266	1,4069	0,61576
Котельная №10	ул. Молокозаводская, 76-В	2,48668	1,3167	1,16998
Котельная №10 (пар)		0,1661	0,1661	0
Котельная №11	ул. Свободы, 28/1	1,11	1,0131	0,0969
Котельная №12	ул. Урицкого, 16-А	1,72	1,56651	0,15349
Котельная №13	ул. Калинина, 19 - А	6,3232	6,73904	-0,41584
Котельная №14	ул. Парковая, 16/2	23,91996	21,70993	2,21003
Котельная №15	ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-А	45,78	30,44349	15,33651
Котельная №16	ул. Красноармейская, 2	0,71	0,28204	0,42796
Котельная №19	ул. Молокозаводская, 43-А	3,89997	2,497	1,40297
Котельная №21	дер. Пологовка	0,73	0,3322	0,3978
Котельная №23	ул. Заклубная, 6А	1,46781	1,1308	0,33701
Котельная №24	ул. Ленина, 110	1,2	1,4278	-0,2278
Котельная №25	пос. Высокая гора	2,33	2,45234	-0,12234
Котельная №26	ул. Володарского, 83	6,1988	4,12929	2,06951
Котельная №27	ул. Березина, 60	0,52	0,4323	0,0877
Котельная №28	ул. Красный путь, 46А	0,27	0,2255	0,0445
Котельная №29	ул. Чехова, 37а	9,99756	5,4769	4,52066
Котельная №30	ул. Мира, 1	5,877	5,0402	0,8368
Котельная №31	ул. Лесная, 19	0,47	0,0506	0,4194
Котельная №32	пл. Гагарина, д.15	0,94	0,7909	0,1491
Котельная №33	ул. Калинина, д.32	5,25839	1,3233	3,93509
Котельная №33 (пар)		0,2112	0,2112	0
Котельная №34	ул. Красный Путь, д.28 Г	2,71971	2,5971	0,12261
Котельная №35	г. Арзамас, район Сортировки, д. 213-Д	0,59177	0,699	-0,10723
ВСЕГО:		155,24	126,8008	

Главный инженер МУ ТЭПП



Пивоваров В.Ю.

Начальник ПТО



Хен И.А.

**Информация о резерве мощности систем горячего водоснабжения по котельным МУ ТЭПП
г.Арзамаса по состоянию на 30.09.2016 г.**

Номер котельной	Адрес котельной	Установленная мощность (ГВС), Гкал/час	Присоединенная нагрузка на ГВС с $k=1,1$, Гкал/час	Резерв мощности (+), дефицит (-), Гкал/час
Котельная №5	ул. Калинина, 43/1	0,87659	0,87659	0
Котельная №8	ул. Кирова, 56-Б	0,08734	0,08734	0
Котельная №10	ул. Молокозаводская, 76-В	0,07722	0,07722	0
Котельная №13	ул. Калинина, 19 - А	0,2068	0,2068	0
Котельная №14	ул. Парковая, 16/2	1,47004	1,47004	0
Котельная №15	ул.50 лет ВЛКСМ, 4-А	5,4	2,54738	2,85262
Котельная №19	ул. Молокозаводская, 43-А	0,03003	0,03003	0
Котельная №23	ул. Заклубная, 6А	0,10219	0,10219	0
Котельная №26	ул. Володарского,83	0,2112	0,2112	0
Котельная №29	ул. Чехова, 37а	0,57244	0,57244	0
Котельная №30	ул. Мира,1	0,033	0,033	0
Котельная №33	ул. Калинина, д.32	0,08041	0,08041	0
Котельная №34	ул. Красный Путь, д.28 Г	0,07029	0,07029	0
Котельная №35	г. Арзамас, район Сортировки, д. 213-Д	0,09823	0,09823	0
	В С Е Г О:	9,31578	6,46316	

Главный инженер МУ ТЭПП



Пивоваров В.Ю.

Начальник ПТО



Хен И.А.