

**Информация о резерве мощности систем отопления по котельным МУ ТЭПП г.Арзамаса**

**по состоянию на 30.06.2016 года**

Номер котельной	Адрес котельной	Установленная мощность, Гкал/час	Присоединенная нагрузка на отопление с $\kappa=1,1$ , Гкал/час	Резерв мощности (+), дефицит (-), Гкал/час
Котельная №1	ул. Севастопольская, 3-Б	5,3	5,875	-0,575
Котельная №2	2-ой Полевой проезд, 14	6,46	6,086	0,374
Котельная №3	ул. Мира, 12-А	5,69	7,3274	-1,6374
Котельная №4	ул. Красной милиции, 7	2,13	1,655	0,475
Котельная №5	ул. Калинина, 43/1	7,0231	7,8672	-0,8441
Котельная №6	пл. Соборная, 13-Б	1,8	1,467	0,333
Котельная №8	ул. Кирова, 56-Б	2,0306	1,279	0,7516
Котельная №10	ул. Молокозаводская, 76-В	2,5088	1,197	1,3118
Котельная №10 (пар)		0,151	0,151	0
Котельная №11	ул. Свободы, 28/1	1,11	0,921	0,189
Котельная №12	ул. Урицкого, 16-А	1,72	1,5841	0,1359
Котельная №13	ул. Калинина, 19 - А	6,3389	6,1224	0,2165
Котельная №14	ул. Парковая, 16/2	24,0394	19,6953	4,3441
Котельная №15	ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-А	48,8889	27,8359	21,053
Котельная №16	ул. Красноармейская, 2	0,71	0,2584	0,4516
Котельная №19	ул. Молокозаводская, 43-А	3,9027	2,27	1,6327
Котельная №21	дер. Пологовка	0,73	0,302	0,428
Котельная №23	ул. Заклубная, 6А	1,4748	1,021	0,4538
Котельная №24	ул. Ленина, 110	1,2	1,298	-0,098
Котельная №25	пос. Высокая гора	2,33	2,2294	0,1006
Котельная №26	ул. Володарского, 83	6,209	3,7942	2,4148
Котельная №27	ул. Березина, 60	0,52	0,393	0,127
Котельная №28	ул. Красный путь, 46А	0,27	0,205	0,065
Котельная №29	ул. Чехова, 37а	10,0491	5,004	5,0451
Котельная №30	ул. Мира, 1	5,88	4,582	1,298
Котельная №31	ул. Лесная, 19	0,47	0,046	0,424
Котельная №32	пл. Гагарина, д.15	0,94	0,719	0,221
Котельная №33	ул. Калинина, д.32	5,2798	1,203	4,0768
Котельная №33 (пар)		0,192	0,192	0
Котельная №34	ул. Красный Путь, д.28 Г	2,7232	2,361	0,3622
Котельная №35	г. Арзамас, район Сортировки, д. 213-Д	0,5964	0,699	-0,1026
<b>В С Е Г О:</b>		<b>158,67</b>	<b>115,6403</b>	

Главный инженер МУ ТЭПП

Пивоваров В.Ю.

Начальник ПТО

Хен И.А.

**Информация о резерве мощности систем горячего водоснабжения по котельным МУ ТЭПП  
г.Арзамаса по состоянию на 30.06.2016 г.**

Номер котельной	Адрес котельной	Установленная мощность, Гкал/час	Присоединенная нагрузка на отопление с $\kappa=1,1$ , Гкал/час	Резерв мощности (+), дефицит (-), Гкал/час
Котельная №5	ул. Калинина, 43/1	0,7969	0,7969	0
Котельная №8	ул. Кирова, 56-Б	0,0794	0,0794	0
Котельная №10	ул. Молокозаводская, 76-В	0,0702	0,0702	0
Котельная №13	ул. Калинина, 19 - А	0,1911	0,1911	0
Котельная №14	ул. Парковая, 16/2	1,3506	1,3506	0
Котельная №15	ул.50 лет ВЛКСМ, 4-А	2,2911	2,2911	0
Котельная №19	ул. Молокозаводская, 43-А	0,0273	0,0273	0
Котельная №23	ул. Заклубная, 6А	0,0952	0,0952	0
Котельная №26	ул. Володарского,83	0,201	0,201	0
Котельная №29	ул. Чехова, 37а	0,5209	0,5209	0
Котельная №30	ул. Мира,1	0,03	0,03	0
Котельная №33	ул. Калинина, д.32	0,0782	0,0782	0
Котельная №34	ул. Красный Путь, д.28 Г	0,0668	0,0668	0
Котельная №35	г. Арзамас, район Сортировки, д. 213-Д	0,0936	0,0936	0
	<b>В С Е Г О:</b>	<b>5,8923</b>	<b>5,8923</b>	

Главный инженер МУ ТЭПП



Пивоваров В.Ю.

Начальник ПТО



Хен И.А.